

3C - TABLEAU DE REPARTITION
DES VENTILO-CONVECTEURS
* ZONE C *

ZONE NIVEAU	LOC AUX		TEMP INT		DEPERD BRUTES (W)	APP ORTS		VENTILO CONVECTEURS				OBSERV
	REPERE	DESIGNATION	Hiver (°C)	Eté (°C)		Totaux (W)	Sensibles (W)	Nb	BC (W)	BF (W)	Type	
ZONE C												
NIV -1	C 1 32	Comptabilité	19	26	601	1618	1488	1	690	1860		
Suite	C 1 33	Bureau pharmacie	19	26	401	546	481	1	460	630		
	C 1 44	Radio digestive	22	26	702	4546	4351	1	810	5230		
	C 1 41	Salle de radio	22	26	527	4290	4095	1	610	4930		
	C 1 55	Chambre noire	19	26	0	629	564	1	0	720		
	C 1 54	Réunion	19	26	0	1665	1080	1	0	1910		
	C 1 56	Attente malades	22	26	258	1137	974	1	300	1310		
	C 1 56b	Attente malades	22	26	258	1137	974	1	300	1310		
	SC 02	Circulation	19	26	9906	9297	8127	2	5700	5350		
	C 1 57	Lecture clichés	19	26	0	1389	1194	1	0	1600		
	C 1 58	Chambre noire	19	26	0	629	564	1	0	720		
	C 1 60	Détente	19	26	0	845	585	1	0	970		
	C 1 64	Radio poumons	22	26	527	4290	4095	1	610	4930		
	C 1 67	Radio urgences	22	26	719	4437	4242	1	830	5100		
	C 1 71	Chambre garde	19	26	0	702	647	1	300	810		
TOTAL NIV -1					22938	55738	49287	32	26700	64110		
NIV 0												
	CO 02	Grande salle	19	26	2036	8429	5954	1	2340	9690		1 armoire
	CO 03	Salle de lecture	19	26	152	3174	2404	1	300	3650		
	CO 08	Bureau	19	26	431	686	621	1	500	790		
	CO 09	Bureau	19	26	431	686	621	1	500	790		
	CO 10	Bureau	19	26	431	686	621	1	500	790		
	CO 11	Bureau	19	26	431	686	621	1	500	790		
	CO 12	Bureau	19	26	230	673	608	1	300	770		
	CO 13	Bureau	19	26	798	1302	1172	1	920	1500		
	CO 14	Bureau	19	26	867	2081	1886	2	500	1200		
	CO 15	Bureau	19	26	431	1837	1642	1	500	2110		