

3.19 DOLT27 (bâtiment D Salle Wilkin)

N°	DESIGNATION DES POINTS	EN			SN	EA	SA	COM	Localisation Capteurs, Actionneurs
		TS	TA	TCP	TC	TM	TR		
	<u>LT Salle Wilkin</u>								
	Synthèse Défaut Armoire		1						
	<u>CTA Salle Wilkin</u>								
	T.Ambiante					1			
	V3V Chaud				1				
	V3V Froid				1				
	Commande CTA				1				
	Défaut Moteur Soufflage		1						
	Défaut Moteur Reprise		1						
	Défaut IPSO Moteurs		1						
	Potarde décalage Consigne d'ambiance					1			
	<u>CTA Hall d'entrée Nord</u>								
	Défaut Com						1		Modbus
	T.Soufflage						1		Modbus
	T.Reprise						1		Modbus
	Position Vanne Chaud						1		Modbus
	Position Vanne Froid						1		Modbus
	Temps de fonctionnement Unité						1		Modbus
	Défaut Urgent						1		Modbus
	Défaut Simple						1		Modbus
	Défaut Moteur						1		Modbus
	Défaut Filtre						1		Modbus
	Commande Marche/Arrêt CTA						1		Modbus
	Cons.Confort						1		Modbus
	Cons.Réduit						1		Modbus
	Cons.Limite Basse Soufflage						1		Modbus
	Cons.Limite Haute Soufflage						1		Modbus
	<u>CTA Hall d'entrée Sud</u>								
	Défaut Com						1		Modbus
	T.Soufflage						1		Modbus
	T.Reprise						1		Modbus
	Position Vanne Chaud						1		Modbus
	Position Vanne Froid						1		Modbus
	Temps de fonctionnement Unité						1		Modbus
	Défaut Urgent						1		Modbus
	Défaut Simple						1		Modbus
	Défaut Moteur						1		Modbus
	Défaut Filtre						1		Modbus